

济源市住房和城乡建设局
济源市市场监督管理局
济源市气象局

济建函〔2025〕12号

关于印发《燃气企业 2025 年度跨部门
“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》的
通 知

济源市住房和城乡建设局各相关执法单位、济源市市场监督管理局各执法单位、济源市气象局各相关科室：

为深入贯彻落实国家关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，切实加强城镇燃气安全监管，规范燃气企业经营行为，保障公共安全和人民群众生命财产安全，进一步全面推进部门联合“双随机、一公开”监管工作，加强抽查工作的统一化、制度化、规范化，有效支撑事中事后监管，现将《燃气企业 2025 年度跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》印发给你们，请按照要求贯彻执行。



济源市住房和城乡建设局



济源市市场监督管理局



2025年8月5日

2025 年度跨部门“双随机、一公开” 联合抽查工作实施方案

根据《济源示范区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单（2025 版）》《济源示范区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管方案计划（2025）》有关要求，结合工作实际，制定如下方案：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持权责法定、依法行政，协同监管，全面贯彻落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（国发〔2019〕5 号）、《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（豫政〔2019〕22 号）精神，通过开展跨部门“双随机、一公开”联合监管，构建住建、市场监管与气象部门协同的联合检查机制，形成分工明确、沟通顺畅、齐抓共管的监管格局，切实凝聚监管合力，提升监管质效。

二、工作目标

（一）规范监管行为。通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的方式，实现监管的公平、公正、公开，减少对企业的随意干扰。

（二）提升监管效能。整合多部门监管资源，实现“进一

次门、查多项事”，减轻企业负担，提高监管效率。

（三）强化风险管控。聚焦燃气行业重点领域和关键环节，特别是重大安全风险隐患，精准发力，提升安全监管水平。

（四）保障公共安全。在联合检查中及时发现和查处燃气企业违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制燃气安全事故。

（五）优化营商环境。在强化监管的同时，服务企业发展，营造公平竞争、安全稳定的市场环境。

三、抽查对象及范围、比例

为推进“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类监管相结合，提高双随机抽查的精准性和靶向性，本次双随机抽查按企业信用分类风险等级抽取燃气企业，通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南）随机抽取，按A类企业2%，B类企业5%，C类企业10%，D类企业20%的比例抽取，作为检查对象。

四、检查内容

- （一）是否制定安全检查方案；
- （二）是否开展燃气安全自查自纠活动；
- （三）是否建立燃气安全隐患台账；
- （四）是否开展入户检查；
- （五）是否存在管线占压情况；
- （六）是否存在无证经营情况；

(七) 是否开展燃气安全知识宣传活动;

(八) 对燃气用户的服务是否到位;

(九) 是否取得充装许可且充装许可证在有效期内;

(十) 是否按规定办理特种设备使用登记证并确保特种设备在检验有效期内, 是否按照要求开展压力容器、压力管道年度检查;

(十一) 是否严格落实充装前后检查制度并按安全技术规范要求要求进行充装, 是否严格使用气瓶充装追溯系统;

(十二) 是否违规充装非本单位办理使用登记气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出设计使用年限气瓶;

(十三) 是否按照总局 74 号令要求落实安全主体责任, 是否严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制;

(十四) 是否定期组织相关人员开展特种设备安全培训, 是否定期开展特种设备应急演练;

(十五) 充装人员是否持特种设备作业人员证件, 是否配备与充装现场相适应的特种设备安全管理人员;

(十六) 是否定期开展卸车软管打压试验;

(十七) 是否按照法律法规要求开展防雷装置检测; 是否按照法律法规及有关技术标准安装并妥善维护防雷装置。

五、检查时间

2025 年 9 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日

六、检查流程

（一）抽取检查对象名单。本次抽查涉及的检查对象，通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南，以下简称省级平台）按企业信用分类风险等级比例随机抽取并派发相关部门，相关部门通过工作账号登录该平台，获取检查对象名单。

（二）随机匹配检查人员。相关部门应及时将检查人员名单按照全省统一的数据标准和格式规范，录入省级平台，任务发起部门进行检查对象与检查人员的随机匹配，并将匹配情况通过平台发送配合部门。

（三）开展现场检查。执法检查人员应当执行“扫码入企”，严格按照相关法律法规和工作程序进行。按照“进一次门、查多项事”要求，检查人员按照各自工作职责分工有序开展检查，分别进行现场检查记录并填写现场检查记录表。检查过程中要尽量避免对检查对象正常经营的过多打扰。

（四）依法公示结果。按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，各执法单位应当自完成“双随机、一公开”联合抽查后20个工作日内将检查结果通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南）、政务公开网站或门户网站等渠道及时向社会公示，接受社会监督。同时，将检查结果记于企业名下。

（五）检查结果后续处理。对联合检查中发现的违法违规问题，由检查组出具整改通知书，明确责任人和整改时限，确

保整改到位。需要做出进一步处理的，将问题按照部门职责分工转交有关执法部门进行处理。处理结果由相应的主管部门及时向社会公布。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各联合抽查部门要高度重视，明确分管领导和责任科室（人员），加强沟通协调，密切配合，确保联合抽查工作顺利开展。牵头部门要切实负起统筹协调责任。

（二）严格依法依规。坚持“法无授权不可为”原则，严格按照法律法规规章和本方案确定的检查事项、程序开展检查。规范执法行为，做到文明执法、廉洁执法。

（三）做好执法记录。对企业进行实地核查时，各部门检查人员不少于2人，并应当出示执法证件，各检查人员按检查内容认真做好检查记录，检查完成后，执法检查人员应分别向被检查对象反馈检查结果，并由被检查企业法定代表人签字或盖章确认，被检查对象拒绝签字的应当在现场记录表上如实记录。

（四）强化抽查纪律。联合检查期间，各部门执法人员要听从指挥，步调一致，严格执法程序，做到依法行政。严禁接受任何形式的吃请和礼品，严守各项工作纪律，做到文明执法，廉洁执法。要把上门检查与上门服务有机结合起来，为抽检对象提供法律、法规等咨询服务。

（五）注重检查实效。坚持问题导向，聚焦安全风险隐患

和关键环节，真查实查，确保查出问题、解决问题。避免形式主义、走过场。

（六）加强宣传引导。通过多种形式宣传“双随机、一公开”监管政策和本次联合抽查的目的、意义，引导燃气企业自觉守法诚信经营，营造良好社会氛围。

- 附件：1. 2025 年度燃气企业“双随机、一公开”部门联合抽查事项清单
2. 2025 年度燃气企业“双随机、一公开”部门联合抽查计划
3. 2025 年度燃气企业双随机部门联合抽查对象库
4. 2025 年度燃气企业“双随机、一公开”部门联合抽查现场检查记录表

2025 年度燃气企业“双随机、一公开”部门联合抽查事项清单

序号	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别 (一般事项/ 重点事项)	发起部门	配合部门
1	燃气企业监督检查	是否制定安全巡查方案； 是否开展燃气安全自查自纠活动； 是否建立燃气安全隐患台账； 是否开展入户检查； 是否存在管线占压情况； 是否存在无证经营情况； 是否开展燃气安全知识宣传活动； 对燃气用户的服务是否到位； 是否取得充装许可且充装许可证在有效期内； 是否按规定办理特种设备使用登记证并确保特种设备在检验有效期内，是否按照要求开展压力容器、压力管道年度检查； 是否严格落实充装前后检查制度并按安全技术规范要求进行充装，是否严格使用气瓶充装追溯系统； 是否违规充装非本单位办理使用登记气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出设计使用年限气瓶； 是否按照总局 74 号令要求落实安全主体责任，是否严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制； 是否定期组织相关人员开展特种设备安全培训，是否定期开展特种设备应急演练； 充装人员是否持特种设备作业人员证件，是否配备与充装现场相适应的特种设备安全管理人员； 是否定期开展卸车软管打压试验。 是否按照法律法规要求开展防雷装置检测；是否按照法律法规及有关技术标准安装并妥善维护防雷装置。	燃气企业	重点事项	住建局	市场监管局 气象局

2025 年度燃气企业“双随机、一公开”部门联合抽查计划

序号	抽查事项	抽查内容	检查对象	抽查比例	抽查方式	发起部门	配合部门	检查时间
1	燃气企业监督检查	1. 是否制定燃气安全巡查方案； 2. 是否开展燃气安全自查自纠活动； 3. 是否建立燃气安全隐患台账； 4. 是否开展入户安全检查； 5. 是否存在燃气管线占压情况； 6. 是否存在无证经营情况； 7. 是否开展燃气安全宣传教育活动； 8. 对燃气用户的服务是否到位； 9. 是否取得充装许可且充装许可证在有效期内； 10. 是否按规定办理特种设备使用登记证并确保特种设备在检验有效期内，是否按照要求开展压力容器、压力管道年度检查； 11. 是否严格落实充装前后检查制度并按安全技术规范要求进行充装，是否严格使用气瓶充装追溯系统； 12. 是否违规充装非本单位办理使用登记气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超设计使用年限气瓶； 13. 是否按照总局 74 号令要求落实安全主体责任，是否严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制； 14. 是否定期组织相关人员开展特种设备安全培训，是否定期开展特种设备应急演练； 15. 充装人员是否持特种设备作业人员证件，是否配备与充装现场相适应的特种设备安全管理人员； 16. 是否定期开展卸车软管打压试验。 17. 是否按照法律法规要求开展防雷装置检测；是否按照法律法规及有关技术标准安装并妥善维护防雷装置。	A 类燃气企业	2%	现场检查 书面检查	住建局	市场监督管理局 气象局	9 月 -11 月
			B 类燃气企业	5%				
			C 类燃气企业	10%				
			D 类燃气企业	20%				

附件 3

2025 年度燃气企业双随机部门联合抽查对象库

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	经营地址（住所）
1	济源绿瑞能源科技有限公司	914190013416348028	王 超	济源市五龙口镇莲东村东、焦克路南
2	济源市隆安新能源有限公司	91419001MA3X4MKYXC	任鹏飞	济源市虎岭产业集聚区石板沟村
3	济源中亿燃气有限公司红旗加气站	91419001MA3X5GG483	王培刚	济源市济邵路郑窑村
4	济源市新奥特燃油有限公司	914190017648614685	孔 军	市思礼北官桥村东
5	济源中裕压缩气有限公司南环路加气站	91419001MA3X883E1B	柴向东	济源市南环路南、小浪底专用线东 170 米
6	济源市城投燃气经营有限公司	91419001417805031A	郭富兵	市轵城镇西留养
7	济源市城投燃气经营有限公司邵原分公司	914190010874756306	侯艳飞	济源市邵原镇邵原南大路北第一排
8	济源市城投燃气经营有限公司大峪分公司	91419001MA9FJ7544W	薛温杰	河南省济源市大峪镇寺郎腰村
9	济源市城投燃气经营有限公司辛庄分公司	914190010874674540	李国营	济源市五龙口镇辛庄村 207 国道路东
10	济源市城投燃气经营有限公司下冶分公司	9141900108746881X7	李 晓	济源市下冶村桥南大街
11	济源市城投燃气经营有限公司梨林分公司	91419001MA40B80A8E	张红进	济源市西湖村 312 省道北临
12	济源市城投燃气经营有限公司尚庄分公司	91419001MA44PK3E2P	李微霞	济源市五龙口镇尚庄大街中段路北
13	济源市城投燃气经营有限公司克井分公司	9141900108747462XP	王 科	济源市克井镇马寺街

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	经营地址（住所）
14	济源市城投燃气经营有限公司王屋分公司	914190010874748497	原小石	济源市王屋镇杨沟村济邵公路边
15	济源国泰能源有限公司	91419001577627799H	卢 堃	市天坛区泥河头北西环路
16	济源市裕海燃气有限公司	91419001661857298J	赵世明	北海办事处庙后居委会北
17	济源中裕压缩气有限公司	91419001668858891H	郑 峰	北环路与沁园路交叉口向东 100 米路南
18	济源中裕燃气有限公司西环路加气站	91419001MA3XA0GK23	柴向东	济源市西环路 865 号（市虎岭产业集聚区内、环城西路东、豫港进场线）
19	济源中裕燃气有限公司	914190017440704907	郑 峰	河南省济源市高速东站在南 500 米、207 国道东侧
20	济源中裕燃气有限公司王屋分公司	91419001MA45N1MR8L	田国平	河南省济源市王屋乡五里桥阳下路与 003 乡道交叉口东 300 米
21	济源中裕燃气有限公司坡头分公司	91419001MA45N1M74M	程 红	河南省济源市坡头红绿灯宏发村东 500 米
22	济源市金宁能源实业有限公司	914190016634469198	苗露阳	承留镇南杜村（金马焦化公司院内）
23	济源市金宁能源实业有限公司王屋分公司	91419001MACPD3FN4U	周 鹏	河南省济源市王屋镇富源企业创业孵化基地 4 楼 422 房间
24	济源市鼎禹加气服务有限公司	91419001MA4818CH4L	李彤晖	河南省济源市五龙口镇二广高速服务区
26	河南金瑞燃气有限公司济源虎岭一号线油气综合站	91419001MA46E4R17R	韩 柯	河南省济源市南环路与虎岭一号线交叉口东南角
27	河南金瑞燃气有限公司济源北官庄油气综合站	91419001MA461BQD7E	韩 柯	济源市五龙口镇焦克路南二广高速引线东
28	河南金瑞燃气有限公司济源南二环金瑞油气综合站	91419001MA461BLC7N	韩 柯	河南省济源市虎岭产业集聚区西一环南延线与梨虎路西南角

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	经营地址 (住所)
29	济源中亿燃气有限公司五龙加油加气站	91419001MA3X5GFGXT	王培刚	济源市焦克路济晋高速入口 处北侧
30	济源市路鑫服务区管理有限公司济源南服务区加气站	91419001MACTXEQE3N	成 功	济源市轵城镇省道 240 济邓线石板沟段西侧 8 号
31	济源天坛晋源煤层气有限公司	91419001680783079X	卢 堃	市天坛区泥河头村北
32	中国石化销售股份有限公司河南济源第三十七加油加气站	914190013176867252	卫大伟	济源市五龙口镇济晋高速公路下口

附件 4

2025 年度燃气企业“双随机、一公开” 部门联合抽查情况记录表

抽查对象	企业名称		
	统一社会信用代码		
	法定代表人/负责人		
	联系电话		
执法检查人员	姓名	单位	执法证号
检查时间	年 月 日 (时 分) 至 年 月 日 (时 分)		
检查地点			
检查单位	检查内容	检查结果	
市住建局	是否制定安全检查方案		
	是否开展燃气安全自查自纠活动		
	是否建立燃气安全隐患台账		
	是否开展入户检查		

市住建局	是否存在管线占压情况	
	是否存在无证经营情况	
	是否开展燃气安全知识宣传活动	
	对燃气用户的服务是否到位	
市场监督管理局	是否取得充装许可且充装许可证在有效期内	
	是否按规定办理特种设备使用登记证并确保特种设备在检验有效期内，是否按照要求开展压力容器、压力管道年度检查	
	是否严格落实充装前后检查制度并按安全技术规范要求 进行充装，是否严格使用气瓶充装追溯系统	
	是否违规充装非本单位办理使用登记气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出设计使用年限气瓶	
	是否按照总局 74 号令要求落实安全主体责任，是否严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制	
	是否定期组织相关人员开展特种设备安全培训，是否定期开展特种设备应急演练	
	充装人员是否持特种设备作业人员证件，是否配备与充装现场相适应的特种设备安全管理人员	
	是否定期开展卸车软管打压试验	

市气象局	是否按照法律法规要求开展防雷装置检测；是否按照法律法规及有关技术标准安装并妥善维护防雷装置	
其他存在问题:		
处理意见:		
备注:		

法人（负责人）：签名或者盖章

年 月 日

执法检查人员签字：_____

年 月 日