

济源北控水务有限公司

巡线管理工作制度

一、巡线范围划分

1. 输水管道：由水源地各井至水厂、清水池和水厂围墙内的配水管道及设施巡查由水厂负责。

2. 供水管网：

(1) 城市规划区内供水管网、水表井、阀门及消防栓设施，由供水监察队负责巡查。

(2) 公司供水小区、村庄、商贸区由各营业所负责巡查。

二、工作制度

1. 熟记主支管线的区域和地理位置，并熟悉管线上的阀门、管道及消防设施、规格型号，采取分片包干、定人定责的管理办法，划定片区及责任人在公司网站公布，接受公司管理部门检查和全体职工以及社会共同监督。

2. 巡查线路时，要带提勾，检查阀门井、水表井是否异常。

3. 重点巡查各类施工区域、旧城改造、拆迁等地段及管线上的附属设施（消防栓、阀门、排气、排泥阀等供水设施）

不允许有圈、压、埋、占等现象，要避免火警、抢修时找不到阀门与设施。

4. 应注意管线上有无挖坑取土、管道保温层有无脱落，防止冻、轧坏管道。特别是暴雨后要认真查看支墩有无冲刷，沿线有无塌陷。架空管、螺丝有无松动，管道有无锈蚀。

5. 每三天巡线必须达到所辖区域的 100%（特殊情况除外），巡线人员要详细记录每天所巡区域的情况，发现跑、冒、滴、漏、丢失井盖、不安全隐患等及时汇报并落实增补，防止供水设施损坏和摔伤行人。

6. 发现供水主管网周边有施工行为，巡查人员以书面形式向领导汇报，并以书面（草图附说明）告知施工单位在施工时注意保护供水管道安全，如巡查人员不汇报、不告知。造成供水管网设施损坏的，公司将追查相关巡查人员责任，并与绩效考核挂钩；严重玩忽职守要追究经济责任并作待岗处理。

7. 广泛宣传保护供水设施的基本知识和防冻知识，确保供水安全。

